

Elbląg, dnia 15.12.2014r.

Do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę materiałów wodno-kanalizacyjnych , armatury sanitarnej i art. hydraulicznych w 3 pakietach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 15.12.2014r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści :

Prosimy o dodatkowe informacje do pozycji w Pakiecie nr 2 :

1. **poz. 11.** Bidet – stojący czy wiszący?
2. **poz.25** Kompakt odpływ poziomy – pionowy – ze względu na dużą różnicę w cenie kompaktów poziomych i pionowych czy zamawiający może określić ilości kompaktów poziomych i pionowych , ewentualnie rozdzielić tę pozycję na dwie osobne?

Pakiet nr 3

3. **poz. 6 .** Zawór zwrotny międzykołnierzowy na wodę GESTRA DN 65 PN 16 – czy zamawiający dopuszcza zawory innej firmy niż GESTRA?
4. **poz. od 30 do 36** – proszę o określenie rodzaju otuliny , polietylenowa czy poliuretanowa grubości ścianek
5. **poz. 38** Izolacja kanałów wełna mineralna – proszę o określenie rodzaju wełny mineralnej grubości.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. W poz. 11 Zamawiający wymaga bidet stojący.

Ad.2. W poz. 25 kompakt z odpływem pionowym – 6 szt. i wprowadza się poz. 25 a kompakt z odpływem poziomym – 20szt.

Ad.3. Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 6 dopuszcza zawór innej firmy.

Ad.4. Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 3 poz. 30 do 36 otuliny polietylenowej 20mm

Ad.5. W pakiecie nr 3 w poz.37 występuje Izolacja kanałów (wełna mineralna)
Zamawiający wymaga wełny mineralnej izolow. 50mm.

W związku z powyższymi odpowiedziami zmianie ulega Załącznik Nr 2 do zaproszenia w poz. 11 i w poz. 25 oraz wprowadza się nową poz. 25a. oraz w Załączniku nr 3 do zaproszenia poz. zmianie ulega poz. 6 , poz. 30-36 oraz poz. 37.