

Znak sprawy 1/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro zamieszczonego w BZP w dniu 14.01.2016 r. pod numerem 9804–2016 na roboty budowlane polegające na wymianie posadzki z płytek PCV na posadzkę z wykładziny rulonowej w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że postanowił zmienić wymóg dot. „gwarancji na wykładzinę” z okresu min. 15 lat na okres min. 10 lat oraz parametr antypoślizgowości wykładziny z „R10” na „R9-R10”.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. z dnia 22 grudnia poz. 2164) wprowadza w dniu 22.01.2016 r. zmianę treści SIWZ:

- w załączniku Nr 3 do SIWZ
 - w poz. 1 zmieniając w wymaganych parametrach wykładziny okres gwarancji z „min. 15 lat” na „min. 10 lat”.
 - w poz. 10 zmieniając parametr antypoślizgowości z „R10” na „R9-R10”
- w załączniku Nr 8 do SIWZ (wzór umowy) zmieniając treść § 9 ust. 1 na następującą:
„Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi miesiące (minimum 36 miesięcy) w tym na wykładzinęlat (min. 10 lat) liczone od dnia odbioru robót dot. danego etapu, potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru robót”.

Wyżej przedstawioną treść poszczególnych zmian należy traktować jako wskazanie miejsc, w których zmiany nastąpiły. Nową treść załącznika Nr 3 oraz Nr 8 Zamawiający załącza na stronie internetowej.

W celu ułatwienia wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem niebieskim

Pozostałe warunki SIWZ wraz załącznikami na dzień 22.01.2016 r. pozostają bez zmian.