



WZ.5595.66.1.2014

WZ.5595.66.1.2014

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

RECEPCJA

16.05.2016

1378

16.05.16

Liczba zer

Dupis

Wniesiona przez Szpital propozycja zmiany polegającej na wykonaniu instalacji zapobiegającej zadymieniu szybu windowego w części wysokiej budynku szpitala, w miejsce projektowanej pierwotnie instalacji oddymiającej, nie jest istotna dla dokonanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie oceny przedstawionych w niej warunków bezpieczeństwa pożarowego i nie skutkuje koniecznością zmiany wydanego wcześniej postanowienia.

Informuję również, że niniejsze stanowisko Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie należy traktować łącznie z wydanym w przedmiotowej sprawie postanowieniem WZ.5595.66.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. Pisma mogą być wykorzystane przez stronę w postępowaniach prowadzonych przez organy architektoniczno-budowlane w odniesieniu do ww. inwestycji.

Warmińsko-Mazurski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
[Signature]
st. bryg. mgr inż. Mirosław Hołubowicz

1. Adresat

2. - KW PSP w Olsztynie – aa

1. - KM PSP w Elblągu