

# APA PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

83-110 Tczew, ul. Sportowa 2/2,

tel. 58 532-40-82, 601 654 213 e-mail: apaprojekt@poczta.onet.pl

TEMAT	<b>PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>
ADRES	82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. nr 6/4, obręb 6
NAZWA ZADANIA	<i>Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - <u>zaprojektowanie instalacji zapobiegającej zadymieniu - szyb windowy nr 5 w budynku A</u> wraz z wydzieleniem strefy pożarowej na każdej kondygnacji"</i> <i>Umowa 34/Pu/2016</i>
OPRACOWANIE	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b> <b>branża elektryczna</b>
FAZA	<b>WYKONAWCZA</b>
AUTOR i SPRAWDZAJĄCY	<b>inż. Mirosław NIRNBERG</b> upr. bud. nr 220/Gd/2002 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych  <b>mgr inż. Remigiusz BZOWSKI</b> upr. bud. nr POM/0017/POOE/12 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
ZAMAWIAJĄCY	<b>WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY</b> <b>w Elblągu</b> <b>82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146</b>
Opracowanie nr 2W	Tczew sierpień 2016 Egzemplarz nr 1

## Spis treści

1) Oświadczenie, uprawnienia zespołu projektowego .....	3
2) Wstęp .....	9
2.1) Podstawa opracowania .....	9
2.2) Zakres opracowania .....	10
3) Instalacja zasilająca .....	10
3.1) Ochrona przeciwpożeniowa .....	11
3.2) Instalacja połączeń wyrównawczych.....	11
3.3) Ochrona od przepięć .....	11
3.4) Rozdzielnica, linia WLZ .....	11
3.5) Układanie kabli i przewodów instalacji elektrycznych, przepusty instalacyjne .....	12
4) Instalacja SSP .....	12
5) Informacje dodatkowe .....	12
6) Dokumentacja konieczna do odbioru końcowego robót .....	13
7) Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych .....	14
8) Część rysunkowa .....	15

## 1) OŚWIADCZENIE, UPRAWNIENIA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

Oświadczam, że wykonany projekt wykonawczy branży elektrycznej:

Przebudowa budynku opieki zdrowotnej. Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - zaprojektowanie instalacji zapobiegającej zadymieniu - szyb windy nr 5 w budynku A wraz z wydzieleniem strefy pożarowej na każdej kondygnacji

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAŁ	NR I ZAKRES UPRAWNIENI	PODPIS
inż. Mirosław Nirnberg	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych nr 220/GD/2002	
SPRAWDZIŁ	NR I ZAKRES UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. Remigiusz Bzowski	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych nr POM/0017/POOE/12	



WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-II-7131/115/02

Gdańsk, dnia 2002 - 12 - 23

**DECYZJA NR 220 /Gd/2002**

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późn. zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w związku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z 2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 z 2002 r.)

**n a d a j ę :**

Panu: Mirosławowi Nirnberg

**inżynierowi elektrykowi**

ur. w dniu 26 stycznia 1961 r. w Węgorzynie

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

w specjalności : **instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych**

w zakresie: **projektowania bez ograniczeń.**

Na niniejszą decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

**Otrzymują:**

1. Pan Mirosław Nirnberg  
ul. C.K. Norwida 35  
83-110 Tczew
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie



**z up. WOJEWODY**

**mgr inż. arch. Kazimierz Normant**  
**p.o. Z-ca Dyrektora Wydziału**

**POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**

**Z A Ś W I A D C Z E N I E**

Pan(i) **Mirosław Nirnberg**  
83-110 Tczew ul.C.K.Norwida 35

jest członkiem

**Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**

o numerze ewidencyjnym POM/IE/3433/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

Gdańsk 2014-12-17 r. **POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**  
80-369 Gdańsk, al. Rzeczypospolitej 4/155  
tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98  
- 3 -

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
mgr inż. Franciszek Rogowicz

POMORSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
80 840 Gdańsk, ul. Świętojańska 43/44  
(1) Tel. 58-324-89-77  
Fax 58-301-44-98

Gdańsk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 18/POM/OKK/12

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, **art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5** ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, **§ 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1**, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**  
stwierdza, że:

**Pan REMIGIUSZ PIOTR BZOWSKI**  
magister inżynier  
urodzony dnia 02.09.1983 r. w Tczewie

uzyskał  
**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
numer ewidencyjny: POM/0017/POOE/12

**do projektowania bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych**

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Szczegółowy zakres prac projektowych objętych uprawnieniami budowlanymi został określony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralną część.

**Pan Remigiusz Piotr Bzowski upoważniony jest do:**

**I.** Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

**II.** Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniają do :

- 1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień,
- 2) projektowania obiektu budowlanego związanego z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów (§ 24 ust. 1).

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:**



**PRZEWODNICZĄCY**  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
*Niedostatki*  
dr inż. Leszek Niedostatkiwicz

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
*Drewnowski*  
mgr inż. Zbigniew Drewnowski

**CZŁONEK**  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
*Wesołowski*  
dr inż. Marek Wesołowski

**Otrzymują:**

- 1. Pan Remigiusz Piotr Bzowski  
83-110 Tczew, ul. Władysława Jurgo 11c/2
- 2. Okręgowa Rada Izby
- 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 4.aa



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7G6-IE9-H28 \*

Pan Remigiusz Piotr Bzowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0228/12  
adres zamieszkania ul. Władysława Jurgo 11 c/2, 83-110 Tczew  
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawdziwy  




## 2) WSTĘP

Projekt dotyczy wykonania robót elektrycznych w ramach projektowanej instalacji zapobiegania zadymieniu poprzez nadciśnienie szybu windowego nr 5 w budynku A w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje instalacji odprowadzania powietrza z pomieszczeń przyległych do szybu windowego.

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.

Wykonać należy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w części rysunkowej oraz inne niezbędne do funkcjonowania budynku wynikające z projektów związanych (architektura, branża sanitarna, itp.).

### UWAGA!

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym projekcie służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Dopuszcza się zamiennie rozwiązania pod warunkiem:

- spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie

### 2.1) Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem;
- Wizja lokalna;
- Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane);
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji robót technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).
- Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,
- Polska Norma PN-EN 60439-1 (2003) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu;
- Polska Norma PN-IEC 60364 (2000): Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiór norm;
- Polska Norma PN-HD 60364 (2008): Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiór norm;
- Polska Norma PN-EN 54 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Zbiór norm;
- Norma PKN-CEN/TS 54-14 (2006) – Systemy Sygnalizacji Pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych;
- Postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 16 czerwca 2014r (pismo nr: WZ.5595.66.2014);
- Projekt wykonawczy „System oddymiania klatki schodowej K-A3 budynku A szpitala” opracowany przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o.o.;
- Projekt architektoniczny;
- Projekt sanitarny;
- Obowiązujące przepisy i normy.

## 2.2) Zakres opracowania

- Budowa instalacji zasilającej system zapobiegania zadymieniu szybu windowego;
- Budowa instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) w zakresie detekcji pożaru w holu windowym i maszynowni wind oraz sterowania instalacją zapobiegania zadymieniu.

## 3) INSTALACJA ZASILAJĄCA

### Układ sieciowy

Rozdzielnica budynku A: TN-C-S.

Instalacje odbiorcze: TN-C-S

### 3.1) Ochrona przeciwpożeniowa

#### ***Ochrona przed dotykiem bezpośrednim***

Podstawowa ochrona od porażeń realizowana jest przez producenta urządzeń i materiałów dostarczanych na budowę. Stosować wyłącznie materiały z aktualnymi certyfikatami. Certyfikaty winny być kontrolowane przy dostarczeniu materiałów na plac budowy.

#### ***Ochrona przed dotykiem pośrednim***

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania oraz urządzenia w II klasie ochronności.

### 3.2) Instalacja połączeń wyrównawczych

Wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### 3.3) Ochrona od przepięć

Projektuje się zastosowanie ochrony przepięciowej dla urządzeń o wytrzymałości udarowej kategorii II i III – wg PN-IEC 60364-4-443 ( 1999 ). W tym celu w rozdzielniczy ROMnn zainstalować ograniczniki przepięć kl. B+C

### 3.4) Rozdzielnica, linia WLZ

Na poziomie niskiego parteru znajduje się rozdzielniczy główna budynku A. Rozdzielnica posiada zasilanie rezerwowane agregatem prądotwórczym. Przyłącze elektroenergetyczne budynku bez zmian. Budynek posiada wystarczający zapas mocy, by zasilić projektowaną instalację.

W rozdzielniczy głównej budynku z sekcji rezerwowanej RNNR1 z pola nr 6 należy wyprowadzić WLZ (4x NHXH 1x70 PH90 + 1x NHXH 1x35 PH90) do projektowanej sekcji zasilającej instalację zapobiegania zadymieniu (podrozdzielnicza ROMnn). WLZ należy wyprowadzić sprzed wyłączników ppoż. prądu. W tym celu konieczna jest wymiana przekładników prądowych (200/5), by zwolnić miejsce na szynach przyłączeniowych. W miejsce demontowanych aparatów zastosować przekładniki montowane na kabel.

ROMnn wykonać w obudowie metalowej, a obudowę połączyć galwanicznie z obudową rozdzielniczy RNNR1.

Podrozdzielnicza ROMnn w 100% rezerwowana będzie przez agregat prądotwórczy szpitala.

W podrozdzielniczy ROMnn przewidziano:

- zabezpieczenie główne, wyłącznik główny w postaci rozłącznika bezpiecznikowego,
- aparaturę do zabezpieczenia obwodów odbiorczych od zwarć i przeciążeń,
- układy klasy B, C ochrony przeciwprzepięciowej.

Podrozdzielnicę wyposażać w zamki uniemożliwiające dostęp do jej wnętrza osobom niepowołanym.

W podrozdzielniczy pozostawić min. 50% wolnego miejsca na aparaty modułowe.

Na drzwiach rozdzielniczy umieścić od wewnątrz schematy jednokreskowe dla identyfikacji obwodów odbiorczych z rodzajami i wartościami wbudowanych zabezpieczeń. Na drzwiach od zewnętrznej strony umieścić trwały opis:

ROZDZIELNICA ZASILANIA SYSTEMU ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU SZYBU WINDOWEGO NR 5.

ROZDZIELNICA POD NAPIĘCIEM PO ZADZIAŁANIU WYŁĄCZNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRĄDU.

Pomieszczenie rozdzielniczy RNNR1 powinno być wydzielone pożarowo.

Z proj. ROMnn ułożyć dwie linie zasilające do maszynowni wind:

- NHXH 5x10 PH90 – zasilanie szafy zasilająco sterowniczej systemu zapobiegania zadymieniu,
- NHXH 3x1,5 PH90 – zasilanie klapy przeciwpożarowej w maszynowni (upust powietrza z maszynowni).

Kable układać w systemie E90 lub/i pod tynkiem zgodnie z rysunkiem.

### **3.5) Układanie kabli i przewodów instalacji elektrycznych, przepusty instalacyjne**

Stosować kable i przewody miedziane z żyłą PE i o izolacji na napięcie 750V.

Przewody układać w pomieszczeniach podtynkowo, a nad sufitem podwieszanym w korytach metalowych. Nie dopuszcza się układania przewodów n/t lub w rurkach instalacyjnych.

Oddzielić przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych /odrębne koryta/. Zachować odległość min 10 cm przewodów elektrycznych od przewodów teletechnicznych. Skrzyżowania wykonać pod kątem prostym.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów (przepusty wykonać w klasie EI – REI oddzielenia).

Przepusty instalacyjne o  $\varnothing \geq 4\text{cm}$  w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia (przepusty wykonać w klasie EI – REI oddzielenia)

## **4) INSTALACJA SSP**

Zaprojektowano instalację SSP dla potrzeb wykrywania pożaru w holach windowych i w maszynowni oraz dla potrzeb sterowania systemem zapobiegania zadymieniu.

Detekcję pożaru zapewnią czujki dymu (detekcja automatyczna) oraz ręczne ostrzegacze pożarowe (przyciski ROP).

W przypadku przejścia centrali CSP w II stopień alarmowania uruchomiony zostanie system zapobiegania zadymieniu oraz otwarta zostanie klapa upustowa w maszynowni. Sygnały potwierdzające uruchomienie lub awarię systemu przekazywane będą do CSP. W tym celu zaprojektowano moduły kontrolno-sterujące montowane na linii dozorowej.

Z uwagi na to, że centrala CSP zostanie wybudowana w oparciu o odrębny projekt w odrębnym zadaniu inwestycyjnym należy zastosować elementy kompatybilne z zastosowanym systemem. Trasa linii dozorowej, lokalizacja CSP oraz projektowanym elementom SSP w części rysunkowej.

Przewody linii dozorowej prowadzić pod tynkiem lub natynkowo w korycie kablowym lub w rurze instalacyjnej.

## **5) INFORMACJE DODATKOWE**

Całość robót wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz dokonać sprawdzenia odbiorczego. Roboty rozpocząć zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na budowę. Wszystkie prace objęte projektem wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po zakończeniu prac całość zgłosić do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego dołączyć komplet dokumentów powykonawczych.


Dokumentacja powinna być przedłożona Komisji najpóźniej na 7 dni przed terminem odbioru obiektu.

## **6) DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT**







Poniżej podaję wykaz dokumentów koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

- projekt budowlany, projekt wykonawczy z naniesionymi wszystkimi zmianami (zmiany w zakresie urządzeń przeciwpożarowych uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych),
- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac,
- oświadczenie wykonawcy(ów) o zakończeniu prac,
- dziennik budowy,
- ważne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,
- świadectwa, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty dla materiałów wbudowanych,
- protokół sprawdzenia oporności izolacji przewodów elektrycznych,
- protokół ze sprawdzenia działania środków zapewniających ochronę przeciwporażeniową w tym uziemienie,
- protokoły odbiorów poszczególnych elementów instalacji,
- protokoły z badań i pomiarów instalacji SSP. W tym wydruki z CSP potwierdzające wykonanie testów,
- protokół z prób zadziałania systemu zapobiegania zadymieniu.

## 7) UZGODNIENIE PROJEKTU Z RZECZOZNAWCĄ DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH



LEGENDA

-  Optyczna czujka dymu, punktowa, adresowalna, analogowa z izolatorem zwarć,
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć
-  Moduł kontrolno-sterujący adresowalny z izolatorem zwarć  
- 1 wyjście przekaźnikowe 30V  
- 2 wejścia
-  Moduł kontrolno-sterujący 230V, adresowalny z izolatorem zwarć  
- 1 wyjście przekaźnikowe 230V  
- 2 wejścia
-  Centrala systemu sygnalizacji pożaru SSP WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
-  siłownik klapy przeciwpożarowej 15VA/230VAC  
klapa wg projektu sanitarnego

**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH** SZS0

mgr inż. Grzegorz Błyska  
Nr upr. 407/2009  
Gdańsk, dn. 26.09.2016r.  
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam:

bez uwag

jednostka projektowa

**APA**  
Pracownia Architektoniczna  
**PROJEKT**

APA-PROJEKT Pracownia Architektoniczna  
83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2  
TEL. 58 532 40 82

**ZAKŁAD ELEKTRYCZNY**  
Miroslaw Nirnberg  
ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew  
tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl

projektant: inż. Miroslaw Nirnberg	Nr uprawnień: 220/G4/2002
sprawdzający: mgr inż. Remigiusz Bzowski	Nr uprawnień: POM/0017/P00E/12
inwestor: <b>WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY</b> w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146	
nazwa zadania/nr umowy: „Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - zaprojektowanie instalacji zapobiegającej zadymieniu - szyb windowy nr 5 w budynku A wraz z wydzieleniem strefy pożarowej na każdej kondygnacji” Umowa 34/Pu/2016	
nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ</b> 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. nr 6/4, obręb 6	
tytuł rysunku: <b>Budynek A - Łącznik E - PARTER NISKI</b>	
nr rysunku: <b>E-01</b>	branża: ELEKTRYCZNA
etap projektowania: <b>WYKONAWCZY</b>	data oprac.: <b>SIERPIEŃ 2016</b>
skala: <b>1:100</b>	

## 8) CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr E-01 – Budynek A - łącznik E – parter niski

Rys. nr E-02 – Budynek A - łącznik E – parter niski

Rys. nr E-03 – Budynek A - łącznik E – 1 piętro

Rys. nr E-04 – Budynek A - łącznik E – 2 piętro

Rys. nr E-05 – Budynek A - łącznik E – 3 piętro

Rys. nr E-06 – Budynek A - łącznik E – 4 piętro

Rys. nr E-07 – Budynek A - łącznik E – 5 piętro

Rys. nr E-08 – Budynek A - łącznik E – 6 piętro

Rys. nr E-09 – Budynek A - łącznik E – 7 piętro


Rys. nr E-10 – Budynek A - łącznik E – maszynownia wind

Rys. nr S-01 – Schemat instalacji SSP

Rys. nr R-01 – Schemat podrozdzielnic ROMnn

Rys. nr R-02 (3 ark.) – Widoki podrozdzielnic ROMnn





LEGENDA:

- Optyczna czujka dymu, punktowa, adresowalna, analogowa z izolatorem zwarć, 12 - nr czujki w linii dozoru
- Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć 15 - nr ROPa w linii dozoru
- Moduł kontrolno-sterujący adresowalny z izolatorem zwarć
  - 1 wyjście przełącznikowe 30V
  - 2 wejścia
  - 12 - nr modułu w linii dozoru
- Moduł kontrolno-sterujący 230V, adresowalny z izolatorem zwarć
  - 1 wyjście przełącznikowe 230V
  - 2 wejścia
  - 12 - nr modułu w linii dozoru
- Centrala systemu sygnalizacji pożaru SSP WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- siłownik klapy przeciwpożarowej 15VA/230VAC
- kłapa wg projektu sanitarnego
- Szafa zasilająca sterująca systemem zapobiegania zadyminieniu szyby windowego /szczegóły w projekcie sanitarnym/ granica opracowania branży elektrycznej: zasilanie i sterowanie SZS0

**APA** Pracownia Architektoniczna PROJEKTI

jednostka projektowa

APA-PROJEKT Pracownia Architektoniczna  
83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2  
TEL. 58 532 40 82

**ZAKŁAD ELEKTRYCZNY**  
Mirosław Nirmberg  
ul. C. K. Norwida, 35, 83-110 Tczew  
tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl

projektant:  
inż. Mirosław Nirmberg Nr uprawnień: 220/Gd/2002

sprawdzający:  
mgr inż. Remigiusz Bzowski Nr uprawnień: POM/0017/P00E/12

inwestor:  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁONY**  
w Elblągu 82-300 Elbląg,  
ul. Królewiecka 146

nazwa zadania/nr umowy:  
„Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - zaprojektowanie instalacji zapobiegającej zadyminieniu - szyby windowe nr 5 w budynku A wraz z wydzielaniem strefy pożarowej na każdej kondygnacji”  
Umowa 34Pz/2016

nazwa i adres obiektu budowlanego:  
**PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. nr 6/4, obręb 6


tytuł rysunku:  
**Budynek A - Łącznik E - PARTER NISKI**

nr rysunku: **E-01** branża: ELEKTRYCZNA








etap projektowania: **P. WYKONAWCZY** data oprac.: **SIERPIEŃ 2016** skala: **1:100**







# LEGENDA:


-  Optyczna czujka dymu, punktowa, adresowalna, analogowa z izolatorem zwarć, 12 - nr czujki w linii dozorowej
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć 15 - nr ROPa w linii dozorowej
-  Moduł kontrolno-sterujący adresowalny z izolatorem zwarć
  - 1 wyjście przekaźnikowe 30V
  - 2 wejścia
  - 12 - nr modułu w linii dozorowej
-  Moduł kontrolno-sterujący 230V, adresowalny z izolatorem zwarć
  - 1 wyjście przekaźnikowe 230V
  - 2 wejścia
  - 12 - nr modułu w linii dozorowej
-  Centrala systemu sygnalizacji pożaru SSP WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
-  siłownik klapy przeciwpożarowej 15VA/230VAC klapy wg projektu sanitarnego
-  Szafa zasilająco sterująca systemem zapobiegania zadymieniu szybu windowego /szczegóły w projekcie sanitarnym/ granica opracowania branży elektrycznej: zasilanie i sterowanie SZSO

jedenstka projektowa	
<b>APA</b> Pracownia Architektoniczna PROJEKT	
APA-PROJEKT Pracownia Architektoniczna 83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2 TEL. 58 532 40 82	
<b>ZAKŁAD ELEKTRYCZNY</b> Miroslaw Nirnberg ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl	
projektant: inż. Miroslaw Nirnberg	Nr uprawnień: 220/Gd/2002
sprawdzający: mgr inż. Remigiusz Bzowski	Nr uprawnień: POM/0017/P00E/12
inwestor: <b>WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY</b> w Elblągu82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146	
nazwa zadania/nr umowy: „Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - zaprojektowanie instalacji zapobiegającej zadymieniu - szyb windowy nr 5 w budynku A wraz z wydzieleniem strefy pożarowej na każdej kondygnacji” Umowa 34/Pu/2016	
nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ</b> 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. nr 6/4, obręb 6	
tytuł rysunku: <b>Budynek A - Łącznik E - 1 piętro</b>	
nr rysunku: <b>E-03</b>	branża: ELEKTRYCZNA
etap projektowania: P. WYKONAWCZY	data oprac.: SIERPIEŃ 2016
skala: 1:100	









# LEGENDA:

- Optyczna czujka dymu, punktowa, adresowalna, analogowa z izolatorem zwarć, 12 - nr czujki w linii dozorowej
- Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć, 15 - nr ROPa w linii dozorowej
- Moduł kontrolno-sterujący adresowalny z izolatorem zwarć, 12 - nr modułu w linii dozorowej
- Moduł kontrolno-sterujący 230V, adresowalny z izolatorem zwarć, 12 - nr modułu w linii dozorowej
- Centrala systemu sygnalizacji pożaru SSP WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
- siłownik klapy przeciwpożarowej 15VA/230VAC klapa wg projektu sanitarnego
- Szafa zasilająca sterująca systemem zapobiegania zadymieniu szybu windowego /szczegóły w projekcie sanitarnym/ granica opracowania branży elektrycznej: zasilanie i sterowanie SZS0

<b>APA</b> Pracownia Architektoniczna PROJEKT		jednostka projektowa
APA-PROJEKT Pracownia Architektoniczna 83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2 TEL. 58 532 40 82		
<b>ZAKŁAD ELEKTRYCZNY</b> Miroslaw Nirnberg ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl		
projektant: inż. Miroslaw Nirnberg	Nr uprawnień: 220/Gd/2002	
sprawdzający: mgr inż. Remigiusz Bzowski	Nr uprawnień: POM/0017/P00E/12	
inwestor:	<b>WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY</b> w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146	
nazwa zadania/nr umowy:	„Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - zaprojektowanie instalacji zapobiegającej zadymieniu - szyb windowy nr 5 w budynku A wraz z wydzieleniem strefy pożarowej na każdej kondygnacji” Umowa 34/Pu/2016	
nazwa i adres obiektu budowlanego:	<b>PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ</b> 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. nr 6/4, obręb 6	
tytuł rysunku:	<b>Budynek A - Łącznik E - 4 piętro</b>	
nr rysunku:	<b>E-06</b>	branża: ELEKTRYCZNA
etap projektowania:	data oprac.:	skala:
P. WYKONAWCZY	SIERPIEŃ 2016	1:100






LEGENDA:

- 
- 
- 1 wyjście przekaźnikowe 30V  
- 2 wejścia  
12 - nr modułu w linii dozorowej
- 1 wyjście przekaźnikowe 230V  
- 2 wejścia  
12 - nr modułu w linii dozorowej
- 
- 
- Szafa zasilająco sterująca systemem zapobiegania zadymieniu szybu windowego /szczegóły w projekcie sanitarnym/ granica opracowania branży elektrycznej: zasilanie i sterowanie SZS0

		jednostka projektowa	
APA-PROJEKT Pracownia Architektoniczna 83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2 TEL. 58 532 40 82			
ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Miroslaw Nirnberg ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl			
projektant: inż. Miroslaw Nirnberg	Nr uprawnień: 220/Gd/2002		
sprawdzający: mgr inż. Remigiusz Bzowski	Nr uprawnień: POM/0017/P00E/12		
inwestor: <b>WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY</b> w Elblągu82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146			
nazwa zadania/nr umowy: „Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - zaprojektowanie instalacji zapobiegającej zadymieniu - szyb windowy nr 5 w budynku A wraz z wydzieleniem strefy pożarowej na każdej kondygnacji” Umowa 34/Pu/2016			
nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ</b> 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. nr 6/4, obręb 6			
tytuł rysunku: <b>Budynek A - Łącznik E - 7 piętro</b>			
nr rysunku: <b>E-09</b>	branża: ELEKTRYCZNA		
etap projektowania: <b>P. WYKONAWCZY</b>	data oprac.: <b>SIERPIEŃ 2016</b>	skala: <b>1:100</b>	



**SZYB WINDOWY nr 5**

zaprojektowano instalację zestawu urządzeń nadciśnieniowego systemu zapobiegająca zadymieniu szybu windowego



LEGENDA:


- 
- 
- 1 wyjście przekaźnikowe 30V  
- 2 wejścia  
12 - nr modułu w linii dozorowej
- 1 wyjście przekaźnikowe 230V  
- 2 wejścia  
12 - nr modułu w linii dozorowej
- Centrala systemu sygnalizacji pożaru SSP  
WG ODREBNEGO OPRĄCOWANIA
- siłownik klapy przeciwpożarowej  
15VA/230VAC  
klapa wg projektu sanitarnego
- Szafa zasilająco sterująca systemem zapobiegania zadymieniu szybu windowego /szczegóły w projekcie sanitarnym/ granica opracowania branży elektrycznej: zasilanie i sterowanie SZSO


jednostka projektowa

APA-PROJEKT Pracownia Architektoniczna  
83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2  
TEL. 58 532 40 82








**ZAKŁAD ELEKTRYCZNY**  
Miroslaw Nirnberg  
ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew  
tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl


projektant: inż. Miroslaw Nirnberg		Nr uprawnień: 220/Gd/2002	
sprawdzający: mgr inż. Remigiusz Bzowski		Nr uprawnień: POM/0017/P00E/12	
inwestor: <b>WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY</b> <b>w Elblągu82-300 Elbląg,</b> <b>ul. Królewiecka 146</b>			
nazwa zadania/nr umowy: „Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - zaprojektowanie instalacji zapobiegającej zadymieniu - szyb windowy nr 5 w budynku A wraz z wydzieleniem strefy pożarowej na każdej kondygnacji” Umowa 34/Pu/2016			
nazwa i adres obiektu budowlanego: <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ</b> <b>82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. nr 6/4, obręb 6</b>			
tytuł rysunku: <b>Budynek A - Łącznik E - maszynownia wind</b>			
nr rysunku: <b>E-10</b>		branża: ELEKTRYCZNA	
etap projektowania: P. WYKONAWCZY	data oprac.: SIERPIEŃ 2016	skala: 1:100	






LEGENDA:

-  12 Optyczna czujka dymu, punktowa, adresowalna, analogowa z izolatorem zwarć, 12 - nr czujki w linii dozorowej
-  15 Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć, 15 - nr ROPa w linii dozorowej
-  12 Moduł kontrolno-sterujący adresowalny z izolatorem zwarć, 12 - nr modułu w linii dozorowej
-  12 Moduł kontrolno-sterujący 230V, adresowalny z izolatorem zwarć, 12 - nr modułu w linii dozorowej
-  Centrala systemu sygnalizacji pożaru SSP wg ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
-  siłownik kłapy przeciwpożarowej 15VA/230VAC, kłapa wg projektu sanitarnego
-  SZS0 Szafa zasilająco sterująca systemem zapobiegania zadymieniu szybu windowego /szczegóły w projekcie sanitarnym/ granica opracowania branży elektrycznej: zasilanie i sterowanie SZS0

jednostka projektowa		
		
APA-PROJEKT Pracownia Architektoniczna 83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2 TEL. 58 532 40 82		
ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Miroslaw Nirnberg ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl		
projektant:	inż. Miroslaw Nirnberg	
sprawdzający:	mgr inż. Remigiusz Bzowski	
inwestor:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY w Elblągu82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146	
nazwa zadania/nr umowy:	„Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - zaprojektowanie instalacji zapobiegającej zadymieniu - szyb windowy nr 5 w budynku A wraz z wydzieleniem strefy pożarowej na każdej kondygnacji” Umowa 34/Pu/2016	
nazwa i adres obiektu budowlanego:	PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. nr 6/4, obręb 6	
tytuł rysunku:	Schemat ideowy instalacji SSP	
nr rysunku:	S-01	branża: ELEKTRYCZNA
etap projektowania:	P. WYKONAWCZY	skala:
data oprac.:		SIERPIEŃ 2016



rezerwa	P2	P1	rezerwa	P1
	klapa upustowa w maszynowni	szafa zasilająco- sterująca systemem zapobiegania zadymieniu szybu windowego nr 5		ochrona przeciw- przebieciowa
	15VA	8kW		
	NHXX 3x1,5 PH90	NHXX 5x10 PH90		

**UWAGA !**  
W ROMnn pozostawić rezerwę miejsca min. 50%

nr obwodu :	pole nr 6
Nazwa	Zasilanie rozdzielnic rezerwowane agregatem prądotwórczym
moc zainstal. :	
przewód/kabel:	
uwagi :	

istn. obwody

**UKŁAD SIECIOWY:**  
**LINIA WLZ /zasilanie budynku/ - TN-C**  
**INSTALACJE ODBIORCZE - TN-C-S**

**OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:**  
**SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**  
**URZĄDZENIA W II KL. OCHRONNOŚCI**

**OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA:**  
**WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE**

APA

Pracownia

Architektoniczna

PROJEKT

jednostka projektowa

APA-PROJEKT Pracownia Architektoniczna

83-110 TCZEW, ul. Sportowa 2/2

TEL. 58 532 40 82

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY

Mirosław Nirnberg

ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew

tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl

projektant:

inż. Mirosław Nirnberg

Nr uprawnień: 220/Gd/2002

sprawdzający:

mgr inż. Remigiusz Bzowski

Nr uprawnień: POM/0017/P00E/12

inwestor:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

w Elblągu82-300 Elbląg,

ul. Królewiecka 146

nazwa zadania/nr umowy:

„Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów

przeciwpożarowych - zaprojektowanie instalacji zapobiegającej zadymieniu - szybu

windowy nr 5 w budynku A wraz z wydzielaniem strefy pożarowej na każdej

kondygnacji”

Umowa 34/Pu/2016

nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIEKI ZDROWOTNEJ

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146, dz. nr 6/4, obręb 6

tytuł rysunku:

SCHMEAT PODOZDZIELNICY ROMnn

nr rysunku:

R-01

branża: ELEKTRYCZNA


etap projektowania:

P. WYKONAWCZY

data oprac.:

SIERPIEŃ 2016


skala:



	rozdzielnica  ROMn - widok	Nr. projektu:			C	Zamawiający:	F	ark.1: widok
		Nr. rysunku:	R-02		B	WSZ w Elblągu	E	ark.2: widok osłony
					A	ul. Królewiecka	D	ark.3: widok z boku
		Data:		Autor:	M. Nirnberg		Nr. akusza:	1 / 3



	rozdzielnica  ROMnn - widok	Nr. projektu:	R-02	C	Zamawiający:	F	ark.1: widok
		Nr. rysunku:		B	WSZ w Elblągu	E	ark.2: widok osłony
				A	ul. Królewiecka	D	ark.3: widok z boku
		Data:		Autor:		M. Nirnberg	Nr. akusza: 2 / 3



	rozdzielnica  ROMnn - widok	Nr. projektu:	R-02	C	Zamawiający:	F	ark.1: widok
		Nr. rysunku:		B	WSZ w Elblągu	E	ark.2: widok osłony
				A	ul. Królewiecka	D	ark.3: widok z boku
		Data:		Autor:		M. Nirnberg	Nr. akusza: 3 / 3