

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro, na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli stalowych, aluminiowych i zbiornika kriogenicznego tlenu medycznego ciekłego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 36 miesięcy, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **06.06.2017r.**, numer ogłoszenia 525196-N-2017.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 12.06.2017 r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 16 tlenek azotu w azocie produktu w butli o pojemności 5 litrów i stosowne przeliczenie zapotrzebowania?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie butli o pojemności 5 litrów przy równoczesnym zachowaniu ilości butli w sztukach zgodnie z Załącznikiem nr 1A do SIWZ poz. 16.

2. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji 13 mieszaniny tlenu i podtlenku azotu zaoferowanie mieszaniny w butlach 11 litrów (3,23m³) i stosowne przeliczenie zapotrzebowania?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie butli o pojemności 11 litrów przy stosownym przeliczeniu zapotrzebowania gazu.