

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2017 r. pod numerem 540847-N-2017 na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowo-budowlanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu w okresie 24 miesięcy

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od jednego Wykonawcy, w wymaganym terminie tj. do 05.07.2017 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Brak wywozu i wynoszenia ręcznego?

Zamawiający odpowiada

Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określa co następuje:

Pkt. 3 ppkt 4.7 „Gruz i inne odpady budowlane powstałe w trakcie wykonywania robót Wykonawca własnym staraniem na bieżąco będzie usuwać z obiektu szpitala (w sposób minimalizujący rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń np. w zamkniętych, osłoniętych pojemnikach, ewentualnie z zastosowaniem zewnętrznych „rękawów” z zabezpieczeniem elewacji) do kontenerów dostarczonych na koszt własny (Wykonawcy) w miejsca wskazane i udostępnione przez Zamawiającego.”

Pkt 3 ppkt 4.8. „Kontener z gruzem Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć folią lub innym skutecznym materiałem przed rozpylaniem i rozrzucaaniem przez wiatr zanieczyszczeń.”

Pkt.3 ppkt 4.9. „Koszt wywozu oraz utylizacji odpadów ponosi Wykonawca.”

W związku z powyższym przyjąć należy że wywóz i wynoszenie ręczne jest po stronie Wykonawcy i powinien w kalkulować w koszty ww czynności w zakres wykonywanych robót budowlanych.

Pytanie 2

Brak stemplowania przy wykonywaniu nadproży?

Zamawiający odpowiada

Szczegółowy opis pozycji 18 znajdującej się w przedmiarze robót Załącznik nr 2 do SIWZ tj.: Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie - kątownik 50x50 mm, zawiera wykonanie i rozebranie stemplowań i deskowań Wykonawca powinien w kalkulować w koszt wykonania ww. czynności w zakres wykonywanych robót budowlanych.

Pytanie 3

Jak będą rozliczane roboty konieczne do wykonania, a nie ujęte przedmiarem?

Zamawiający odpowiada

Według SIWZ pkt. 3 ppkt 4.2. „Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zlecenia/ zgłoszenia przez Zamawiającego przystąpi do wykonania danego etapu zamówienia: dokona wizji lokalnej oraz obmiarów robót we wskazanej lokalizacji na terenie obiektów szpitala i dostarczy Zamawiającemu kalkulację ceny sporządzoną przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie przetargowej (w kalkulacji przedstawionej w Załączniku nr 2 do SIWZ, uwzględniającej ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze), która określi wartość robót niezbędnych do wykonania w zgłoszonym danym etapie zamówienia.”

Zamawiający nie przewiduje rozliczania żadnych robót wychodzących poza zakres zawarty w kalkulacji przedstawionej w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający uważa szczegółowy opis pozycji KNR jako wystarczający do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Według SIWZ pkt. 3 ppkt 5.3. „Przedmiot umowy należy wykonać w oparciu o wszystkie obowiązujące przepisy prawa wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Polskich Norm, przypisami resortowymi i Prawa zamówień publicznych.”

Pytanie 4

Czy sufity podwieszone muszą być „higieniczne”?

Zamawiający odpowiada

Sufity podwieszone powinny spełniać wymogi Załącznika nr 2G do SIWZ, między innymi powinny być nasączone środkiem bakterio- i grzybobójczym i posiadać atest higieniczny bądź inny dokument potwierdzający możliwość stosowania w obiektach służby zdrowia.