

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę filtrów powietrza do central wentylacyjnych** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 15.09.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Prosimy o podanie grubości ramy filtrów kieszeniowych : 20mm czy 25 mm

Ad.1 Zamawiający dopuszcza ramy filtrów kieszeniowych o grubości 25 mm do postępowania.

2.W załączniku nr 2 w punkcie II Przedmiot oferty podpunkt 2 podajecie Państwo info:” Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w zaproszeniu, w tym z kryteriami oceny ofert, wzorem umowy oraz że przyjmujemy je bez zastrzeżeń:, ale w załączonych dokumentach przetargowych brakuje owego wzoru umowy. Prosimy zatem o jego umieszczenie w celu jego zapoznania się.

Ad.2 Umowa nie będzie zawarta w postępowaniu jest to stały zapis w formularzu druku oferty, należy niepotrzebny zapis skreślić w tym wypadku „wzór umowy“ a pozostawić „z kryteriami oceny ofert“.