

Zaproszenie do złożenia ostatecznej oferty cenowej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w związku z planowanym udzieleniem zamówienia - w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – **na dostawę, montaż wraz z uruchomieniem wielopompowego zestawu hydroforowego** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu (opis asortymentu, ilości i wymagań w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do zaproszenia) zwraca się do Państwa o złożenie ostatecznej oferty cenowej na sprzedaż w/w. zgodnie z przedstawionymi niżej wymaganiami.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zestaw hydroforowy powinien składać się z 4-ech fabrycznie nowych, normalnie zasysających, równolegle połączonych, wysokociśnieniowych pomp wirowych w układzie kaskadowym (3 pompy praca + 1 pompa rezerwa PPOŻ) ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Każda z pomp ma być wyposażona we własny falownik umieszczony w szafie sterowniczej. **Załącznik nr 1**

Zestaw wielopompowy należy zainstalować w obiekcie istniejącej hydroforni. Zamówienie obejmuje demontaż i utylizację istniejących urządzeń z zachowaniem ciągłości dostawy wody do obiektów szpitala, podłączenie nowego zestawu hydroforowego do istniejącej instalacji oraz uruchomienie i oddanie kompletu urządzeń i dokumentów do bieżącej eksploatacji.

Ze względu na specyfikę pracy szpitala zalecana jest wizyta wykonawcy na obszarze objętym zadaniem, celem dokładnego zapoznania się z miejscem, dostępem do urządzeń, instalacji i warunkami pracy.

II. Serwis i Gwarancja

1. Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
2. Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin od zgłoszenia.
3. Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 14 dni.
4. Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji.
5. W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenia podlega wymianie na nowe.
6. Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas trwającej więcej niż 14 dni roboczych naprawy warsztatowej lub u producenta.
7. Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu (**Załącznik Nr 2**).

III. Szkolenie

1. Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzeń dla pracowników obsługi technicznej (minimum 7 osób).
2. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela „Wykonawcy” dla osób przeszkolonych. Zaświadczenie dające możliwość wykonania podstawowych czynności eksploatacyjnych i przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.
3. Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczona w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.
4. Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.

VI. Warunki realizacji -

1. Termin realizacji zamówienia- maksymalnie do 12 tygodni od podpisania umowy.

V. Kryterium oceny ofert :

1. cena -100%

VI. Wymogi :

1. **Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
2. **Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.**
3. **Termin płatności 30 dni (przelew) licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru do siedziby Zamawiającego oraz faktury za dana dostawę.**
4. Podpisany przez Wykonawcę opis techniczny zespołu hydroforowego (zał. Nr 1)
5. Podpisany przez Wykonawcę opis przeglądów gwarancyjnych, serwisowych i eksploatacyjnych (zał. Nr 2)
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów (np. pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy itp.) lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty
7. Wypełniony druk oferty wraz z załącznikami powinien być podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty
8. Wykonawca” zobowiązany jest do przeprowadzania z należytą starannością nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych, rocznie 3 okresowych serwisów, przeglądów eksploatacyjnych i czynności konserwacyjnych, wymiany części eksploatacyjnych, napraw i usuwania awarii: urządzeń, rurociągów, armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej. „Wykonawca” przeprowadzi w/w czynności w sposób zgodny z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń, instrukcją obsługi i konserwacji hydroforni, gwarancji producenta i „Wykonawcy”.
9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku:
 - a) nie załączenia druku oferty (zał. Nr 4 zaproszenia)
 - b) nie załączenia podpisanego przez Wykonawcę opisu technicznego zespołu hydroforowego (zał. Nr 1 do zaproszenia)
 - c) nie załączenia przez Wykonawcę opisu przeglądów gwarancyjnych, serwisowych i eksploatacyjnych (zał. Nr 2 do zaproszenia)
 - d) nie uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie brakujących dokumentów złożenia wyjaśnień, o których mowa w pkt. VI ppkt. 6. (Zamawiający informuje, że tylko jeden raz wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty lub ewentualnego uzupełnienia dokumentów)
 - e) gdy oferta Wykonawcy i/lub uzupełnione przez Wykonawcę dokumenty nie potwierdzą spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty ostatecznej
 - f) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawcy gdy wpłyną do Zamawiającego później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert do godz. 14:30 /nie licząc dnia otwarcia ofert/

VII. Osoba upoważniona do kontaktu : Dorota Serafin Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Tel (55) 234 55 47

W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub oferty złożone zostaną odrzucone, lub pojawi się błąd, który uniemożliwi podpisanie ważnej umowy wówczas Zamawiający unieważni postępowanie.

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Ofertę opatrzoną następującym napisem: „**Oferta na dostawę, montaż wraz z uruchomieniem wielopompowego zestawu hydroforowego**” należy składać elektronicznie do dnia 23.11.2017r do godz:14:30 na adres e-mail:

dserafin@szpital.elblag.pl

VIII Załączniki do zaproszenia

- Załącznik nr 1- opis techniczny zespołu hydroforowego.
- Załącznik nr 2- opis przeglądów gwarancyjnych, serwisowych i eksploatacyjnych
- Załącznik nr 3- wzór umowy
- Załącznik nr 4- druk oferty