

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: Oferta dotyczy postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę, montaż wraz z uruchomieniem wielopompowego zestawu hydroforowego** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 17.11.2017r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1.

1.Jaką wysokość podnoszenia powinna osiągnąć każda pompa zamontowana w zestawie przy wydajności 30 m3/h ?

Ad.1 Zgodnie ze specyfikacją wysokość podnoszenia – przyjęta nie mniejsza 55 m

Pytanie 2.

Wydajność 70 m3/h wody na cele ppoż ma być osiągnięta przez jedną pompę rezerwową ,jeśli tak to jaką wysokość podnoszenia ma zagwarantować dobrana pompa na cele ppoż ?

Ad.2 Wydajność ma być osiągnięta przez jedną pompę, zgodnie ze specyfikacją pompa na cele PPOŻ ma mieć wydajność przepływu nie mniejszą niż 70 m3/h i wysokość podnoszenia nie mniej jak 55m.

Pytanie 3

Prosimy o podanie długości rurociągów przewidzianych do wymiany i ich średnicę w obrębie hydroforni?

Ad.3 Zależy jest to od Wykonawcy jaki dostarczy zestaw hydroforowy, gdzie go posadowi i jakie średnice rurociągów zapewnią odpowiednią dystrybucję i dyspozycyjność wody. Należy odnieść się do warunków umowy między innymi § 2.

Pytanie 4

Prosimy o podanie liczby zasuw lub przepustnic przewidzianych do wymiany i podanie ich średnicy ?

Ad.4 Zależy jest to od Wykonawcy jaki dostarczy zestaw hydroforowy, gdzie go posadowi i jakie średnice rurociągów zapewnią odpowiednią dystrybucję i dyspozycyjność wody. Należy odnieść się do warunków umowy między innymi § 2.

Pytanie 5

Prosimy o doprecyzowanie jakie max. ciśnienie może wystąpić w rurociągach w obrębie hydroforni ?

Ad.5 Zależy jest to od Wykonawcy jaki dostarczy zestaw hydroforowy, gdzie go posadowi i jakie średnice rurociągów zapewnią odpowiednią dystrybucję i dyspozycyjność wody. Należy odnieść się do warunków umowy między innymi § 2.

Pytanie 6

Czy naczynia przeponowe , mają być wyposażone dodatkowo w armaturę odcinającą ?

Ad.6 Zależy jest to od Wykonawcy jaki dostarczy zestaw hydroforowy, gdzie go posadowi i jakie średnice rurociągów zapewnią odpowiednią dystrybucję i dyspozycyjność wody. Należy odnieść się do warunków umowy między innymi § 2.

Pytanie 7

Jaka jest odległość pomiędzy miejscem gdzie ma być zamontowany zestaw hydroforowy a rozdzielnią elektryczną

Ad.7 Zależy jest to od Wykonawcy jaki dostarczy zestaw hydroforowy, gdzie go posadowi i jakie średnice rurociągów zapewnią odpowiednią dystrybucję i dyspozycyjność wody. Należy odnieść się do warunków umowy między innymi § 2.

Pytanie 8

Czy rozdzielnia elektryczna posiada odpowiedni zapas mocy aby móc przyłączyć zestaw hydroforowy?

Ad. 8 Zależy jest to od Wykonawcy jaki dostarczy zestaw hydroforowy, gdzie go posadowi i jakie średnice rurociągów zapewnią odpowiednią dystrybucję i dyspozycyjność wody. Należy odnieść się do warunków umowy między innymi § 2.

Pytanie 9

Czy kabel pomiędzy główną rozdzielnią a zestawem hydroforowym ma być przewodem ognioodpornym o współczynniku pH90 (odporność ogniowa 90 min) ?

Ad.9 Zależy jest to od Wykonawcy jaki dostarczy zestaw hydroforowy, gdzie go posadowi i jakie średnice rurociągów zapewnią odpowiednią dystrybucję i dyspozycyjność wody. Należy odnieść się do warunków umowy między innymi § 2.