

Elbląg. 15.01.2018r.

Oznaczenie sprawy 3/2018

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów elektrotechnicznych dla potrzeb Dz. Energetycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zamieszczonego w BZP Ogłoszenie nr 503975-N-2018 z dnia 2018-01-11

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 12.01.2018r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Dotyczy pozycja 63 i 65

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę świetlówki o barwie 6500K, zamiast o barwie 5000K?

Dotyczy pozycja 64

Sprzeczny opis. Jaką barwę światła należy wycenić: ciepłą, dzienną, czy białą (840)?

Dotyczy pozycji 146

W zależności od producenta, typu źródła światła KGO, czyli koszt gospodarowania odpadami jest różny i wynosi na przykład 0,25; 0,40 czy też 0,65 zł.

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę kosztu utylizacji dla danego źródła światła razem z ceną źródła światła dla danej pozycji i wykreślenie pozycji 146?

Czy zamawiający dopuszcza wycenę kosztu utylizacji dla danego źródła światła w odrębnej pozycji bezpośrednio pod pozycją danego typu źródła światła na przykład

63.	Świetlówka 18 W, barwa zimna biała 750, czas ok. 8 tys. godz	szt.	300
	Koszt utylizacji świetlówek dla pozycji 63	szt.	300
64.	Świetlówka 36 W barwa ciepła dzienna 840, czas ok. 8 tys. godz.	szt.	600
	Koszt utylizacji świetlówek dla pozycji 64	szt.	600
65.	Świetlówka 36 W, barwa zimna biała 750, czas ok. 8 tys. godz	szt.	2000
	Koszt utylizacji świetlówek dla pozycji 65	szt.	2000

Wykreślenie pozycji 146?

Dotyczy pozycji 147

W zależności od producenta, typu oprawy KGO, czyli koszt gospodarowania odpadami jest różny i wynosi na przykład 0,13; 0,37; 0,65; 1,0, 4,59 itp.

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę kosztu utylizacji dla danej oprawy oświetleniowej razem z ceną oprawy dla danej pozycji i wykreślenie pozycji 147?

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę kosztu utylizacji opraw oświetleniowych w odrębnej pozycji bezpośrednio pod pozycją danego typu oprawy oświetleniowej i wykreślenie pozycji 147?

Dotyczy pozycji 148

W zależności od producenta, typu akumulatora KGO, czyli koszt gospodarowania odpadami jest różny.

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę kosztu utylizacji dla danego akumulatora razem z ceną akumulatora dla danej pozycji i wykreślenie pozycji 148?

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę kosztu utylizacji akumulatora w odrębnej pozycji bezpośrednio pod pozycją danego typu akumulatora i wykreślenie pozycji 148?

Zamawiający odpowiada:

Dot. poz. 63 i 65 – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę świetlówek o barwie 6500K.

Dot. poz. 64 – Należy wycenić barwę białą 840.

Dot. poz. 146 – Zamawiający nie dopuszcza wyceny z KGO i nie wyraża zgody na wykreślenie poz. 146.

Dot. poz. 147 – Zamawiający nie dopuszcza wyceny z KGO i nie wyraża zgody na wykreślenie poz. 147.

Dot. poz. 148 – Zamawiający nie dopuszcza wyceny z KGO i nie wyraża zgody na wykreślenie poz. 148.

DYREKTOR NACZELNY
mgr Elżbieta Gelert