

Do wszystkich uczestników
postępowania

Dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **wykonanie, dostawę i montaż zabudowy meblowej z instalacją oświetleniową w pasie cokołu typu LED oraz wykonanie aplikacji naściennej z paneli typu ecophon dla potrzeb pomieszczenia Centralnej Rejestracji zlokalizowanego w części korytarza / poczekalni I-go piętra w budynku Przychodni "1D" Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.**

WSZ w Elblągu informuje, że w dniu 17.01.2018r od wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. W związku z postępowaniem dot. wykonania zabudowy meblowej proszę o wyjaśnienie dot. użytych materiałów. Zamawiający wymaga aby płyty zastosowane do wykonania zabudowy meblowej rejestracji były min klasy B(niezapalne). Natomiast w dalszym opisie podaje symbole płyt meblowych o klasie D(łatwo zapalne). Płyty te są tradycyjnym materiałem meblarskim (zapalność D, S 2,D 0) Płyty w klasie B - to materiał typu stop fire (kosztowny i z ograniczoną ilością dekorów). Proszę o informację jakiej klasy płyty należy zastosować?
- Ad.1 Zamawiający podtrzymuje stawiane wymagania w postępowaniu, czyli płyty Euroklasy: min. „B” (niezapalne, bardzo ograniczony udział w pożarze), min. „S2” (średnia ilość i gęstość dymu) i „d0” (brak płonących kropli).