

Wymagania i opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z montażem punktów poboru gazów medycznych i szafki rozdzielczej zaworowo -informacyjno-alarmowej na Oddziale Położniczym.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, przystępuje do remontu Oddziału Położniczego i wnosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę wraz z montażem punktów poboru gazów medycznych i szafki rozdzielczej pomiarowo-zaworowej. W zakresie dostawy jest dostosowanie i rozprowadzenie instalacji i montaż przy łóżkowych naściennych punktów poboru gazów medycznych. Obecnie na salach pacjenta znajdują się nad łóżkowe panele medyczne.

W salach 3 łóżkowych mają być dwa niezależne punkty poboru gazów składające się z punktu poboru tlenu i punktu próżni vac.

W salach 2 łóżkowych jeden punkt poboru tlenu i jeden punkt próżni vac.

Wymiana skrzynki rozdzielczej zaworowo-pomiarowej przy pomieszczeniu 1150 punkt pielęgniarski.

UWAGA!

Z uwagi na ciągłą pracę oddziału dostawa i montaż będzie realizowana sukcesywnie, pojedynczo sala po sali w odstępach co najmniej 14 dniowych. Należy zachować szczególną ostrożność i organizację pracy, aby nie zakłócać pracy i funkcjonowania oddziału.

Wykaz pomieszczeń

Sale łóżkowe:

1140 - sala 3 łóżkowa

1139 - sala 2 łóżkowa

1138 - sala 2 łóżkowa

1137 - sala 3 łóżkowa

1136 - sala 3 łóżkowa

1135 - sala 3 łóżkowa

1134 - sala 3 łóżkowa

1158 - sala 3 łóżkowa

1157 - sala 3 łóżkowa

1156 - sala 3 łóżkowa

1100 – sala 3 łóżkowa

1151 gabinet zabiegowy

szafka pomiarowo rozdzielcza - 1 sztuka przy pomieszczeniu 1150 punkt
pielęgniarski.

Wymogi:

- punkty poboru gazów medycznych i próżni - wymagany producent GCE Group
- skrzynka zaworowo -informacyjno-alarmowa – wymagany producent INSMED Sp. z o.o. Rzeszów
- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia próby ciśnieniowej
- Wykonawca zobowiązuje się do oczyszczenia instalacji
- Wykonawca zobowiązuje się do napełnienia instalacji

Po realizacji dostawa i montaż ma być zgodny z PN-EN ISO 7396-1, Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC i Deklaracją Zgodności CE ISO 13485 na gazy medyczne.