

Znak sprawy 48/2018

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 Euro zamieszczonego w BZP pod numerem 654542-N-2018 z dnia 2018-11-28 r. na roboty budowlane polegające na wykonaniu wymiany istniejących warstw posadzek i okładzin podłogowych na nowe posadzki z wykładziny rulonowej PCV w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 07.12.2018 r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. W poz. 3 przedmiaru KNR wskazuje wykonanie 20 mm a opis mówi o 50 mm. Ile należy wycenić w tej pozycji w mm? Czy należy dodać tutaj zbrojenie siatką ? (wg opisu przedmiotu zamówienia tak ale nie jest wymagane przez producentów gotowej posadzki)

Ad. 1 Zamawiający modyfikuje treść załącznika Nr 2 do SIWZ. Należy ująć siatkę zbrojoną. Prawidłowe grubości określono w poz. Nr 3 i 4.

2. W poz. 3 przedmiaru KNR wskazuje wykonanie tylko izolacji z folii a opis przedmiotu zamówienia mówi o dodatkowym styropianie. Jakim i czy należy ująć go w wycenie ?

Ad. 2. Zamawiający wprowadza nową pozycję (5) do arkusza asortymentowo-cenowego (zał. Nr 2 do SIWZ) Grubość warstwy styropianu od 20 do 40 mm.