

Elbląg, 26.08.2019r.

Oznaczenie sprawy 35/2019

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów elektrotechnicznych dla potrzeb Działu Energetycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu zamieszczone w BZP Ogłoszenie nr 586232-N-2019 z dnia 2019-08-20

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 26.08.2019r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Dotyczy pozycji 21

Opis niejednoznaczny. Co należy wycenić?

Dotyczy pozycji 44 i 45

Opis niejednoznaczny.

Jaki jest sposób montażu: natynkowy, podtynkowy?

Jaki rodzaj oprawy należy wycenić: rastrową, kloszową, belkę?

Jak należy interpretować zapis „oprawa LED równoważna do ...”

Dotyczy pozycji 63 i 65

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę świetlówek o barwie zimnej 865 (6500K) z lepszym wskaźnikiem oddawania barwy, o czym mówi liczba 8?

Dotyczy pozycji 156 i 157

Jaki minimalny strumień świetlny powinny posiadać tuby LED, ponieważ jest to główny parametry techniczny opisujący źródło światła, a Zamawiający podaje tylko pobór mocy elektrycznej?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. W pozycji 21 omyłkowo nie wpisano produktu „Bezpiecznik WTNH 00 80A”

Ad.2. W poz. 44 i 45 montaż opraw natynkowy, oprawa kloszowa, równoważny strumień świetlny i podobne wymiary.

Ad.3. W poz. 63 i 65 Zamawiający nie dopuszcza.

Ad.4. W poz. 156 – 1600 lm ; w poz. 157 – 800lm.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert