

Elbląg, 21.05.2020 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-33/2020

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę okładziny ochronnej, narożników ochronnych i odbojoporęczy PCV w celu zabezpieczenia ścian sal chorych i korytarzy na oddziałach WSZ w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 20.05.2020 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1

1. Zamawiający w załącz. Nr 4 dane techniczne - odbojoporęcz dołącza rysunki producenta C/S dla modelu HRB4C gdzie wymiary odbojoporęczy są następujące szer.140mm, gr. profilu 38mm a odległość od ściany 76mm.

Czy zamawiający uzna za produkt równoważny model producenta ARFEN Polska WG145 o wym. szer.145mm, gr. profilu 35mm a odległość od ściany 85mm?

Ad. 1 TAK, uznajemy za równoważną do wymaganego produktu (załącznik nr 1 - arkusz asortymentowo-cenowy, poz. 2) oferowaną odbojoporęcz producent ARFEN Polska typ WG145 o wym. szer. 145 mm, gr. profilu 35 mm, odległość od ściany 85 mm.

Pytanie 2

2. Zamawiający w załącz. Nr 4 dane techniczne: płyta ochronna PCV określa wymiary płyt ochronnych PCV 1,5mm x 3000mm x 1300mm producenta C/S.

Wnosimy o dopuszczenie zastosowanie parametrów szerokości płyty 1200mm tj. wymiar arkusza płyty 1,5mm x 3000mm x 1200mm.

Ad. 2 Zmienia się zapis w pozycji nr 1 arkusza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1) w rubrykach "Przedmiot umowy", "J.m.", "Ilość", przyjmując za jednostkę miary metr kwadratowy. Minimalne wymiary powierzchniowe arkusza płyty $A_{min}=3000mm \times B_{min}=1200mm$ (z uwagi na konieczność dostosowania do istniejącego systemu zabezpieczenia ścian wykładziną ochronną).

Pytanie 3

3. Zamawiający w załącz. Nr 4 dane techniczne: płyta ochronna PCV określa wymiary płyt ochronnych PCV 0,8mm x 3000mm x 1300mm producenta C/S.

Wnosimy o dopuszczenie zastosowanie parametrów szerokości płyty 1200mm tj. wymiar arkusza płyty 0,8mm x 3000mm x 1200mm.

Ad. 3 Zmienia się zapis w pozycji nr 7 arkusza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1) w rubrykach "Przedmiot umowy", "J.m.", "Ilość", przyjmując za jednostkę miary metr kwadratowy. Minimalne wymiary powierzchniowe arkusza płyty $A_{min}=3000mm \times B_{min}=1200mm$ (z uwagi na konieczność dostosowania do istniejącego systemu zabezpieczenia ścian wykładziną ochronną).