

Znak sprawy 21/2020

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 05.06.2020 r. pod numerem 543036-N-2020 na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli stalowych, aluminiowych i zbiornika kriogenicznego tlenu medycznego ciekłego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu w okresie 36 miesięcy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu że w dniu 08-12 czerwiec 2020 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu mieszaniny gazów 50% tlen/50% podtlenek azotu. Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie bardziej konkurencyjnych ofert i zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji pozwoli większej ilości Wykonawców przystąpić do postępowania.

Ad. 1. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie mieszaniny gazów 50% tlen/50% podtlenek azotu w butlach 11 litrowych o pojemności 3,23 m³ z właściwym przeliczeniem ilości wymaganych butli, a mianowicie:

**250 wymaganych butli 10 l * 2,8 m³ (pojemność butli 10 L)= 700 m³ wymaganego gazu
700 m³/ 3,23 m³ (pojemność butli 11l)= 216,72 butle (po zaokrągleniu 217 butli)**

W związku z powyższym prosimy o możliwość zaoferowania 217 butli 11 litrowych o pojemności 3,23 m³

Ad. 2. Tak. Zamawiający wprowadził zmiany w Zał. 1A do SIWZ „Formularz asortymentowy”.

3. Prosimy o wykreślenie zapisu o możliwości podawania ciągłego mieszaniny gazów, podtlenku azotu i tlenu medycznego do 6 h, bez konieczności kontrolowania morfologii krwi.

Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, że wymóg ten nie ma zastosowania w praktyce. Podczas podawania mieszaniny gazów, podtlenku azotu i tlenu medycznego w położnictwie, stosuje się dawkowanie z przerwami. Podaż gazu następuje od początku skurczu do osiągnięcia jego szczytu, po tym okresie pacjentka przestaje stosować w.w. gaz, aż do następnego skurczu. Nie występuje więc ciągle podawanie gazu.

Ponadto zapis ten znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego tylko jednego z zarejestrowanych gazów, a wynika wprost z ryzyka wystąpienia działań niepożądanych „Ciągle podawanie przez okres dłuższy niż 6 godzin powinno być stosowane z ostrożnością z powodu potencjalnego ryzyka klinicznych objawów hamującego wpływu na syntezę melatoniny. Przedłużonemu ciągłemu lub powtórnemu stosowaniu powinno

towarzyszyć monitorowanie parametrów hematologicznych w celu zmniejszenia ryzyka potencjalnych działań niepożądanych”.

Ad. 3. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy o wykreślenie stawianego dla zaworu wydechowego wraz z przewodem - wymogu minimum 5 metrowej długości przewodu. Prosimy o zaakceptowanie przewodu o długości 3 metrów, który to w żaden sposób nie wpływa negatywnie na pracę urządzenia ani sam sposób podawania mieszaniny. Postawiony wymóg w naszej ocenie ogranicza uczciwą konkurencję.

Ad. 4. Tak. Zamawiający wprowadził zmiany w Zał. 1B do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.