

Elbląg, 16.07.2020 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-45/2020

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę i montaż systemu sygnalizacji włamań i napadu wraz z kontrolą dostępu zintegrowanego z aplikacją Axxon** w obiektach Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 15.07.2020 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1 (dot. Zał. Nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy)

jako przedmiot zamówienia nie jest wskazane oprogramowanie Axxon, mowa jest tylko o zintegrowaniu nowych komponentów z tym systemem. Czy oznacza to, iż Zamawiający już posiada system Axxon?

Ad. 1 Tak. Zamawiający posiada Oprogramowanie Axxon oraz inne centrale satela zintegrowane z tym programem.

Pytanie 2 (dot. Zaprośzenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej)

W przypadku, gdy Zamawiający posiada system Axxon, czy w trakcie prac zostaną przekazane Wykonawcy hasła, tak aby finalnie, po zainstalowaniu wymaganego sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia można było dokonać jego pełnego zintegrowania?

Ad. 2 Zamawiający integruje centralę satel na własny rachunek. Wykonawca ma przygotować SSWinN do integracji poprzez zamontowanie modułu internetowego.

Pytanie 3 (dot. Zał. Nr 4A i Nr 4B)

W Załącznik Nr 4A - Rzut parteru oraz w Załącznik Nr 4B - Rzut przyziemia garażu z magazynem brak jest oznaczenia, w których miejscach Zamawiający oczekuje, iż poszczególne komponenty zostaną zainstalowane. Czy należy to rozumieć, iż o miejscu usytuowania dostarczanych komponentów decyduje wyłącznie Wykonawca?

Ad. 3 Tak. O miejscu usytuowania dostarczanych komponentów decyduje wyłącznie Wykonawca.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gielert