

Oznaczenie sprawy: ZP-68/2020

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania do 30.000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu **na dostawę materiałów wodno-kanalizacyjnych (armatury sanitarnej) oraz artykułów hydraulicznych w 2 pakietach na okres 18 miesięcy dla potrzeb WSZ w Elblągu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 13.10.2020 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1 (dot. Arkusza asortymentowo-cenowego Pakiet 2 – Poz. 13, 14).

Czy Zamawiający ma na myśli brodziki o głębokości 15 cm czy może chodzi o wysokość całkowitą brodzika? W związku z tym, że większość producentów wycofała się z produkcji brodzików z dnem ryflowanym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie brodzików z dnem gładkim?

Ad. 1 Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie brodzik z dnem ryflowanym, wymagana głębokość brodzika 13-15 cm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 2 (dot. Arkusza asortymentowo-cenowego Pakiet 2 – Poz.22)

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra narutowego równoważnego innego producenta niż filtr FHHOT ¾”?

Ad. 2 TAK. Dopuszczamy dostawę filtrów narutowych innych producentów pod warunkiem zachowania takich samych lub korzystniejszych parametrów jak oferowane przez firmę „Aquafilter”.

Pytanie 3 (dot. Arkusza asortymentowo-cenowego Pakiet 2 – Poz.23)

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra narutowego równoważnego innego producenta niż filtr FHPR ¾”?

Ad. 3 TAK. Dopuszczamy dostawę filtrów narutowych innych producentów pod warunkiem zachowania takich samych lub korzystniejszych parametrów jak oferowane przez firmę "Aquafilter".

Pytanie 4 (dot. Arkusza asortymentowo-cenowego Pakiet 2 – Poz.38)

Czy Zamawiający ma na myśli zlewozmywak nakładany czy wpuszczany? Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zlewozmywaka o wymiarach zbliżonych np. 50x40? Prosimy o uściślenie pozycji.

Ad. 4 Przedmiotem zapytania ofertowego jest zlewozmywak nakładany 50x50, jednak dopuszczalny jest produkt o wymiarach 50x40.

Pytanie 5 (dot. Arkusza asortymentowo-cenowego Pakiet 2 – Poz.40)

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory gospodarczej innego producenta niż INTRA o wymiarach zbliżonych do podanych w formularzu np. 530x430x210?

Ad. 5 NIE. Z uwagi na konieczność dostosowania do istniejącego systemu na obiektach Szpitala nie dopuszcza się innych wymiarów przedmiotu zamówienia / komory gospodarczej niż podane w Arkuszu ilościowo-cenowym (producent Intra, wym. 530 x 430 x 210).

Pytanie 6 (dot. Arkusza asortymentowo-cenowego Pakiet 2 – Poz.41)

W związku z wycofaniem z oferty przez producenta Armatura Kraków baterii, która spełniała wszystkie wymagania Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie baterii lekarskiej o zasięgu wylewki L-220 – 225 mm?

Ad. 6 TAK. Dopuszcza się zaoferowanie baterii lekarskiej o zasięgu wylewki L = 220 do 225 mm, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert