

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: Dzierżawa miejsc parkingowych wraz z wewnętrznymi drogami dojazdowymi i chodnikami

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Z uwagi na odbywający się ruch , w opinii wykonawcy klasyfikujący kategorie ruchu na KR1 KR2 oraz fakt , że wykonawca udziela gwarancji na powyższe roboty , czy zamawiający dopuści obciążenie ruchem KR1 KR2 podpartej opinią uprawnionego projektanta branży drogowej ?

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza obciążenia ruchem KR1 i KR2 podpartej opinią uprawnionego projektanta branży drogowej. Wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2:

W opinii wykonawcy dla chodników i podjazdów obciążonych ruchem pojazdów osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony należy zastosować kostkę brukową betonową grubości 6 cm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kostki betonowej o grubości 6cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kostki betonowej o grubości 6 cm. Wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej pozostają bez zmian.

DYREKTOR NACZELNY

mgr Elżbieta Gelert