

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



15 MAR. 2022

Elbląg,

Oznaczenie sprawy: SZPP.274.23.Pu.2022

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 *a contrario* ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na **dostawę filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz odbiór zużytych filtrów w ilości dostarczonej Zamawiającemu.**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 11.03.2022 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

Pytanie 1 dotyczy Załącznika Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, poz.10

Czy nie powinien być zapis 653x250x300 - wtedy 6 kieszeni byłoby wskazane – jeśli nie prosimy o możliwość wykonania z 3 kieszeniami?

Odp. 1 Zamawiający wprowadził zmianę w Załączniku Nr 1, Nr 1A i Nr 1B.

10.	Kieszeniowy	M-5	250x653x300x25 3k	4	Rama ocynk
-----	-------------	-----	-------------------	---	------------

Pytanie 2 dotyczy Załącznika Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, poz.17

Czy nie powinien to być filtr 592x287x534 8 kieszeni – jeśli nie prosimy o możliwość wykonania z 3 kieszeniami?

Odp. 2 Zamawiający wprowadził zmianę w Załączniku Nr 1, Nr 1A i Nr 1B.

17.	Kieszeniowy	F-9	287x592x534x25 4k	52	Rama ocynk
-----	-------------	-----	-------------------	----	------------

DYREKTOR NACZELNY
[Podpis]
mgr Elżbieta Gelert