

Elbląg dnia 15.01.2024 r.

Oznaczenie sprawy: 117.Pu.2023

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contario ustawy z dnia 11.09.2013 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na sprzedaż i dostawę filtrów powietrza do urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z odbiorem i utylizacją zużytych filtrów.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że do dnia 12.01.2024r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Pozycja 14 zapytania ofertowego – filtr kieszeniowy G4, 490x490x300/25 – brak informacji o ilości kieszeni. Proszę o informację, ile kieszeni filtracyjnych należy uwzględnić w tym filtrze?

Ad. 1. Powinny być 4 kieszenie filtracyjne (490x490x300/25-4)

Pytanie nr 2

Czy w poz. 20, 21, 22 oraz 30, 31 ma być zastosowany materiał z włókna szklanego (HFGL), który występuje przy długości kieszeni 534mm?

Ad. 2. Filtry w wykonaniu z włókniny syntetycznej.