woda zimna PE HD Ø75x6,8 SDR11

ciąg dalszy wg. rysunku S-3

projektowaną instalację wody zimnej PE HD Ø75x6,8 SDR11
prowadzić obok innych rurociągów w przestrzeni instalacyjnej
pod parterem budynku

woda zimna PE HD Ø75x6,8 SDR11

projektowaną instalację wody zimnej PE HD Ø75x6,8 SDR11
prowadzić obok innych rurociągów w przestrzeni instalacyjnej
pod parterem budynku

BUDYNEK A

ciąg dalszy wg. rysunku S-1

projektowaną instalację wody zimnej PE HD Ø75x6,8 SDR11
prowadzić obok innych rurociągów w kanale instalacyjnym h=1,1 m



UWAGA!.
Wszystkie rurociągi prowadzić w strefie przestrzeni sanitarnej.
Na rysunku w celach poglądowych pokazano rzut parteru.
Strefa przestrzeni instralacyjnej wolna od ścian , ze słupami konstrukcyjnymi.

INWESTOR:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 146	
PROJEKT:	Projekt awaryjnej instalacji wody zimnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146	
BRANŻA: FAZA:	SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY	
TEMAT:	Rzut parteru - budynek A,B	
AUTORZY OPRACOWANIA:		
PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: OPRACOWAŁ:	inż. Zygmunt Lewandowicz upr. nr 134/EL/77 inż. Arkadiusz Lewandowski upr. nr 1416/EL/89 inż. Paweł Lewandowski	DATA OPRACOWANIA: październik 2013r. SKALA: 1:200 RYS. NR: S-2