



Elbląg, dnia 02.06.2017r.

Strona internetowa

Znak sprawy: 22/2017

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro zamieszczonego w BZP w dniu 17.05.2017r pod numerem 507798-N-2017 na roboty budowlane – „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Elblągu”.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015r. poz. 2164 z późn zm.) wprowadza w dniu 02.06.2017r. zmiany w treści SIWZ w następujących punktach/ załącznikach:

- Zamawiający zmienia obecny załącznik nr 9.10 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Sprzętu Medycznego. Medyczne Jednostki zasilające na następujące dokumenty:

Załącznik nr 9.10.1. do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Specyfikacja sprzętu medycznego, Medyczne Jednostki Zasilające. Sufitowa jednostka zasilająca dla Stanowisk Intensywnej Terapii - 3 komplety

Załącznik nr 9.10.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Specyfikacja sprzętu medycznego, Medyczne Jednostki Zasilające. Sufitowa jednostka zasilająca dla Stanowisk Obserwacyjnych - 10 kompletów

- **Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 9 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 4.9.21 poprzez dodanie następującego zwrotu:** Zamawiający uzupełnia PW stanowiący Załącznik nr 9.12 do OPZ o opracowanie firmy PRO-SERVICE Patryk Zalewski – Inwentaryzacja i gospodarka zielenią oraz o wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląga DECYZJĘ ROŚ.6131.155.2016.AD z dnia 11.08.2016r. celem zobrazowania zieleni kolidującej z planowaną przebudową i modernizacją, znajdującej się w obszarze robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie, przy czym prace związane z przesadzeniem i usunięciem zieleni przedstawionej w dokumentacji projektowej oraz w uzupełnionym/załączonym do dokumentacji opracowaniu firmy PRO-SERVICE Patryk Zalewski a także wycinka drzew i nasadzenia zastępcze wynikające z wydanej przez Prezydenta Miasta Elbląga DECYZJI ROŚ.6131.155.2016.AD z dnia 11.08.2016r. nie są objęte zakresem przedmiotowego zamówienia, tj. nie wchodzi w zakres czynności i obowiązków Wykonawcy robót budowlanych i będą realizowane niezależnie przez Inwestora (Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu).



Pozostałą część zieleni Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnymi zniszczeniami.

- **Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 9 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 4.11, który przyjmuje następujące brzmienie:** Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę Robót sprzęt medyczny opisany w Załączniku nr 9.10.1 i 9.10.11 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Sprzętu Medycznego. Medyczne Jednostki Zasilające oraz opisany w Projekcie wykonawczym branży gazów medycznych spełniał minimalne parametry graniczne określone w **załączniku nr 9.10.1 i 9.10.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja sprzętu medycznego, Medyczne Jednostki Zasilające.**

Opis przedmiotowych elementów zawarty w Projekcie Wykonawczym Branży gazów medycznych należy traktować jako przykładowy, jednakże niezbędny w zakresie zagadnień konstrukcyjnych i funkcjonalnych.

Ze względu na komplementarność realizowanej inwestycji, wzajemną kompatybilność poszczególnych elementów w okresie dostawy i montażu, jak również w okresie późniejszej eksploatacji, Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt medyczny sufitowe jednostki zasilające pochodził od jednego producenta.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały informacyjne (katalog, folder, w tym zdjęcia), z których jednoznacznie wynika, że zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry graniczne.

Załącznik nr 9.10.1 – Opis przedmiotu zamówienia –Specyfikacja Sprzętu Medycznego. Medyczne jednostki zasilające. Sufitowa jednostka zasilająca dla Stanowisk Intensywnej Terapii - 3 komplety.

Załącznik nr 9.10.2 - do Opisu Przedmiotu Zamwienia - Specyfikacja sprzętu medycznego, Medyczne Jednostki Zasilające. Sufitowa jednostka zasilająca dla Stanowisk Obserwacyjnych - 10 kompletów.

- **Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 9 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 8.2.12, który przyjmuje następujące brzmienie:** Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę Robót sprzęt medyczny opisany w Załączniku nr 9.10.1 i 9.10.2. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja Sprzętu Medycznego. Medyczne Jednostki Zasilające oraz opisany w Projekcie Wykonawczym branży gazów medycznych spełniał minimalne parametry graniczne określone w **załączniku nr 9.10.1 oraz załączniku 9.10.2. do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacja sprzętu medycznego, Medyczne Jednostki Zasilające.** Opis przedmiotowych elementów zawarty w Projekcie Wykonawczym branży gazów medycznych należy traktować jako przykładowy, jednakże niezbędny w zakresie zagadnień konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Zapisy załącznika nr 9.10.1 i załącznika nr 9.10.2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia są nadrzędne w stosunku do dokumentacji projektowej. Ze względu na



komplementarność realizowanej inwestycji, wzajemną kompatybilność poszczególnych elementów w okresie dostawy i montażu, jak również w okresie późniejszej eksploatacji, Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt medyczny – Medyczne Jednostki Zasilające pochodziły od jednego producenta.

- **Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 9 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 10 który przyjmuje następujące brzmienie:**

- 9.1 - Rozmieszczenie budynków WSZ w Elblągu (Model 1)
- 9.2 - Rozmieszczenie budynków WSZ w Elblągu (Model 2)
- 9.3 - Rozmieszczenie budynków WSZ w Elblągu (Model 3. Trasy komunikacyjne w obrębie SOR)
- 9.4 - Rozmieszczenie pomieszczeń SOR. Wysoki parter, stan istniejący.
- 9.5 - Rozmieszczenie pomieszczeń SOR. Niski parter, stan istniejący
- 9.6 - Rzut niskiego parteru SOR _stan projektowany
- 9.7 - Rzut wysokiego parteru SOR stan projektowany. Arkusz A
- 9.8 - Rzut wysokiego parteru SOR stan projektowany. Arkusz B
- 9.9 - Pracownia rezonansu magnetycznego
- 9.10.1 - Specyfikacja sprzętu medycznego, Medyczne Jednostki Zasilające. Sufitowa jednostka zasilająca dla Stanowisk Intensywnej Terapii - 3 komplety**
- 9.10.2 - Specyfikacja sprzętu medycznego, Medyczne Jednostki Zasilające. Sufitowa jednostka zasilająca dla Stanowisk Obserwacyjnych - 10 kompletów**
- 9.11 - Projekt Budowlany
- 9.12 - Projekt Wykonawczy
- 9.13 - Specyfikacje Techniczne
- 9.14 - Przedmiary
- 9.15 - Decyzje
- 9.16 - Harmonogram Planowanych Prac

- Zamawiający uzupełnia PW stanowiący Załącznik nr 9.12 do OPZ o opracowanie firmy PRO-SERVICE Patryk Zalewski – Inwentaryzacja i gospodarka zielenią oraz o wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląga DECYZJĘ ROŚ.6131.155.2016.AD z dnia 11.08.2016r. celem zobrazowania zieleni kolidującej z planowaną przebudową i modernizacją, znajdującej się w obszarze robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

- Zamawiający uzupełnia Projekt Wykonawczy stanowiący Załącznik nr 9.12 do OPZ o dodatkowy element – specyfikację windy łózkowej

- **Zamawiający zmienia zapis załącznika nr 9 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt. 5.2 który przyjmuje następujące brzmienie:**

- 1) PW branża architektura _ konstrukcja (Opis architektura; Opis konstrukcja; Rysunki Architektura; Rysunki konstrukcja)



- 2) PW branża sanitarna (Opis; Rysunki)
- 3) PW branża elektryczna (Opis; Rysunki)
- 4) PW branża niskoprądowa (Opis; Rysunki)
- 5) PW branża gazów medycznych (Opis; Rysunki)
- 6) PW branża drogowa (Opis; Rysunki)
- 7) PW plac budowy (Opis; Rysunek)
- 8) PW Opinia Geotechniczna + załącznik nr 4 do opinii geotechnicznej
- 9) PW Rewizja branża architektura, konstrukcja, sanitarna (PW opis rewizja; Rysunki – rewizja architektura; Rysunki – rewizja konstrukcja; Rysunki – rewizja sanitarna)
- 10) **Inwentaryzacja i gospodarka zielenią - opracowanie firmy PRO-Service Patryk Zalewski wraz z Decyzją Prezydenta Miasta Elbląga ROŚ.6131.155.2016.AD z dnia 11.08.2016r.**
- 11) **Specyfikacja windy łózkowej**

- **Zamawiający zmienia zapis w pkt. 13.1 SIWZ – zmieniono datę z 06.06.2017 na 09.06.2017r.**
- **Zamawiający zmienia zapis w pkt. 13.2 SIWZ – zmieniono datę z 06.06.2017 na 09.06.2017r.**
- **Zamawiający zmienia zapis w pkt. 13.4 SIWZ – zmieniono datę z 06.06.2017 na 09.06.2017r.**
- **Zamawiający zmienia zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 21 - „Załącznik nr 9” który przyjmuje następujące brzmienie:**

**Załącznik Nr 9 Opis przedmiotu zamówienia,
w tym następujące załączniki:**

- 9.1 - Rozmieszczenie budynków WSZ w Elblągu (Model 1)
- 9.2 - Rozmieszczenie budynków WSZ w Elblągu (Model 2)
- 9.3 - Rozmieszczenie budynków WSZ w Elblągu (Model 3. Trasy komunikacyjne w obrębie SOR)
- 9.4 - Rozmieszczenie pomieszczeń SOR. Wysoki parter, stan istniejący.
- 9.5 - Rozmieszczenie pomieszczeń SOR. Niski parter, stan istniejący
- 9.6 - Rzut niskiego parteru SOR _stan projektowany
- 9.7 - Rzut wysokiego parteru SOR stan projektowany. Arkusz A
- 9.8 - Rzut wysokiego parteru SOR stan projektowany. Arkusz B
- 9.9 - Pracownia rezonansu magnetycznego
- 9.10.1 - **Specyfikacja sprzętu medycznego, Medyczne Jednostki Zasilające. Sufitowa jednostka zasilająca dla Stanowisk Intensywnej Terapii - 3 komplety**
- 9.10.2 – **Specyfikacja sprzętu medycznego. Medyczne Jednostki Zasilające. Sufitowa jednostka zasilająca dla Stanowisk Obserwacyjnych - 10 kompletów**
- 9.11 - Projekt Budowlany
- 9.12 - Projekt Wykonawczy



- 9.13 - Specyfikacje Techniczne
- 9.14 - Przedmiary
- 9.15 - Decyzje
- 9.16 - Harmonogram Planowanych Prac

Nową treść SIWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z poszczególnymi zmianami, które nastąpiły w/w punktach/załącznikach Zamawiający załącza na stronie internetowej. □

W celu ułatwienia wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem niebieskim.

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 oraz art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) dokonuje zmiany ogłoszenia zamieszczonego w BZP i przedłuża termin składania ofert na dzień **09.06.2017 r. godz.10.00. Termin otwarcia ofert ulega równocześnie zmianie na dzień 09.06.2017 r. na godz. 10:30.** □

Treść „zmiany ogłoszenia” oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładkach dla niniejszego postępowania. □

□ **Pozostała treść SIWZ na dzień 02.06.2017r. pozostaje bez zmian .** □