


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W ELBLĄGU**  
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg



Sekcja Zamówień Publicznych, tel. 55 2345547

Elbląg, dnia 06.05.2026 r.

Znak sprawy: SZP.274.21.Pu.2026

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt.1 *a contrario* Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Pzp na **wykonanie usługi przeglądów i stałej konserwacji urządzeń i instalacji przeciwpożarowej, sygnalizacji pożaru i systemu DSO w okresie 36 miesięcy** dla potrzeb WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców do dnia 04.05.2026 r. pytania o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

System zamontowany jest na wysokości ok. 7m ; czy w związku z tym zapewnić podnośnika, drabiny do wykonania prac należy po Stronie Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że czujniki mają możliwość opuszczania ponieważ są na linkach.**

**Pytanie nr 2**

Jakie są detektory?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że detektory posiadają oznaczenie : DEX/FC-C**

**Pytanie nr 3**

Jakie są dokładnie sensory? GZ50 to oznaczenie gazu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sensory posiadają oznaczenie : DEX – 12 / N (AL)**

**Pytanie nr 4**

Jaka jest centralka?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że centrale posiadają oznaczenia :GAZEX (MD-Z i MD-4.Z)**

DYREKTOR NACZELNY  
*[Podpis]*  
.....  
mgr Elżbieta Giełtner  
(data i podpis Zamawiającego)

